

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСИНВЕСТ"
ФИЛИАЛ ООО "РУСИНВЕСТ" - "ТНПЗ"**

юридический адрес: 115035, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Замоскворечье, ул. Садовническая, д. 12, этаж/офис 2/16
адрес места производства: 625047, Россия, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 6 км Старого Тобольского тракта, 20,
тел.: +7(3452) 53 23 99 / факс: +7(3452) 28 41 80

Центральная заводская лаборатория

625047, Россия, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 6 км Старого Тобольского тракта, 20, строение 10



ПАСПОРТ № 92

Дизельное топливо ЕВРО, летнее, сорта С, экологического класса К5 марки ДТ-Л-К5 по ГОСТ 32511-2013

Декларация о соответствии: ЕАЭС N RU Д-РУ.РА02.В.31963/22
Срок действия с 09.03.2022 по 11.08.2024 включительно.

Код ОКПД 2 по ОК 034-2014 (КПЕС 2008):	19.20.21.315	Код ОКП:	
Дата изготовления:	26 января 2024 г.	Номер партии:	
Дата отбора пробы:	26 января 2024 г. по ГОСТ 2517-2012	Номер резервуара:	Р-6 Резервуарный парк, 130 титул, УТП
Место отбора:	ООО "РУСИНВЕСТ", ФИЛИАЛ ООО "РУСИНВЕСТ" - "ТНПЗ"	Уровень наполнения, см:	1348,0
Размер партии, т:	6 314,259	Дата оформления паспорта:	26 января 2024 г.
Дата проведения испытаний:	26 января 2024 г.		

№	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ТР ТС 013/2011	Норма по ГОСТ 32511-2013	Фактические данные
1	Цетановое число	ГОСТ EN 15195-2014	не менее 51	не менее 51,0	52,7
2	Цетановый индекс	EN ISO 4264:2018	-	не менее 46,0	52,6
3	Плотность при 15 °С, кг/м³	ASTM D 4052-18a	-	820,0-845,0	834,0
4	Массовая доля полициклических ароматических углеводородов, %	ГОСТ EN 12916-2017	не более 8	не более 8,0	4,6
5	Массовая доля серы, мг/кг	ГОСТ ISO 20884-2016	не более 10	не более 10,0	7,0
6	Температура вспышки в закрытом тигле, °С	ГОСТ 6356-75	не ниже 55	выше 55	62
7	Коксуемость 10%-ного остатка разгонки, %*	ГОСТ 19932-99	-	не более 0,3	0,03
8	Зольность, % масс**	ГОСТ 1461-75	-	не более 0,01	отсутствие
9	Массовая доля воды, мг/кг	ISO 12937:2000	-	не более 200	менее 30
10	Общее загрязнение, мг/кг	EN 12662:2014	-	не более 24	менее 12
11	Коррозия медной пластинки (3ч при 50 °С)	ГОСТ ISO 2160-2013	-	Класс 1	Класс 1
12	Окислительная стабильность: общее количество осадка, г/м³***	EN ISO 12205:1996	-	не более 25	менее 15
13	Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа (wsd 1.4) при 60 °С, мкм	ГОСТ ISO 12156-1-2012	не более 460	не более 460	413
14	Кинематическая вязкость при 40 °С, мм²/с	ГОСТ 33-2016	-	2,000-4,500	2,712
15	Фракционный состав: при температуре 250 °С перегоняется, % об. при температуре 350 °С перегоняется, % об. 95% об. перегоняется при температуре, °С	ГОСТ 2177-99 (метод А)	- - не выше 360	менее 65 не менее 85 не выше 360	38,5 93,5 356,0
16	Предельная температура фильтруемости, °С	ГОСТ 22254-92	-	не выше минус 5	минус 19

Дополнительные показатели качества при транспортировке по системе МНПП (договор № НП0024003 от 24.11.2023)

№	Наименование показателя	Метод испытания	Дополнительные требования	Фактическое значение
17	Предельная температура фильтруемости, °С	ГОСТ 22254-92	не выше минус 17	минус 19
18	Температура помутнения, °С	ГОСТ 5066-2018 метод Б	не выше минус 5	минус 7
19	Температура вспышки в закрытом тигле, °С	ГОСТ 6356-75	не ниже 58	62

Дополнительные показатели качества при поставке на экспорт

№	Наименование показателя	Метод испытания	Дополнительные требования при поставках на экспорт	Фактическое значение
20	Массовая доля серы, %	ГОСТ ISO 20884-2016	не более 0,001	0,00070

Заключение.	дизельное топливо ЕВРО, летнее, сорта С, экологического класса К5 марки ДТ-Л-К5 соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза 013/2011 "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту" и ГОСТ 32511-2013 Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия с изм. №1.
Дополнительная информация.	* Показатель гарантируется изготовителем и определяется периодически 1 раз в квартал. Протокол испытаний № В-1089-ТЛ от 28.11.2023 ; ** Показатель гарантируется изготовителем и определяется периодически 1 раз в квартал. Протокол испытаний № В-1090-ТЛ от 28.11.2023 ; *** Показатель гарантируется изготовителем и определяется периодически 1 раз в квартал. Протокол испытаний № В-1183-ТЛ от 28.12.2023 ;
Информация для потребителя	В топливо введены следующие присадки: смазывающая присадка в количестве до 0,0120 % масс., депрессорно-диспергирующая присадка в количестве до 0,0273 % масс., цетаноповышающая присадка в количестве до 0,0015 % масс. Дизельное топливо не содержит метиловых эфиров жирных кислот.

Дата выдачи паспорта

26.01.2024

Начальник смены ТД



Колпакова И.В.

Колпакова И.В.

